

**ПРЕДПИСАНИЕ № 136/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - детский сад № 188»,  
врио заведующего Вегера Татьяна Анатольевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 09 октября 2017 года № 136 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.10.2017 года по 26.10.2017 года  
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственным инспектором Советского района г. Владивостока по пожарному надзору  
Буренковой Екатериной Владимировной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Центр развития ребенка - детский сад № 188», г. Владивосток, ул. Чапаева, 26  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с *врио заведующего Вегера Татьяна Анатольевна*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителем (заведующим) не пройдено обучение мерам пожарной безопасности.	Основание: ст. 151 п.1, ст. 6 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 3, Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п. 3б.	01.06.2018	
2	Руководителем организации не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением	01.06.2018	



	источников наружного противопожарного водоснабжения (внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый (нормативный) расход воды на нужды пожаротушения.	Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 п. 55; Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по ПК" № 239 испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 23.10.2017 г.		
3	Не обеспечен контроль качества функционирования фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) в определенные календарные сроки, который проводится организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности.	Основание: ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 151 п. 1, ГОСТ Р 12.2.143-2009 раздел 9.2 п. 9.2.1	01.06.2018	
4	В поэтажном коридоре возле 11-й группы, 12-й группы, рядом с кабинетом заведующего двери лестничных клеток не имеют уплотнения в притворах.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; СНиП 21-01-97* п.6.18; СП 1.131.2009 п. 4.2.7	01.06.2018	
5	Помещение архива на 2-м этаже и помещение кухни не отделены от других помещений противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее EI 30.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 151 п.1; СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14*; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района  
г. Владивостока по пожарному надзору  
Буренкова Екатерина Владимировна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)


" 26 " октября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

" 26 " 10 2017 г.

  
Врио заведующего МБДОУ  
«Детский сад № 188» Т.А. Вегера  
(должность, фамилия, инициалы)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Советского района г. Владивостока  
г. Владивосток, ул. Русская, 73 «а», тел: 232-49-23, e-mail: otd-soviet\_vld@mchs25.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Владивосток

(место составления акта)

«17» октября 2018 г.

(дата составления акта)

«15» часов «0» минут

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 117

По адресу/адресам: г. Владивосток, ул. Чапаева, 26

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 12 октября 2018 года № 117

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка  
- детский сад № 188»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

16.10.2018 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

17.10.2018 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дни / 2 час. 0 мин.

(общая длительность)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Советского района  
г. Владивостока

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Врио заведующего ФГБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №188» Вегера Татьяна  
Анатольевна 12.10.2018 г. в 10.00

(подпись, фамилия, отчество, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Советского района г. Владивостока  
по пожарному надзору Петренко Роман Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должность (или) принадлежность) специалисту, в случае привлечения в Удостоверение  
проверки эксперта, экспертной организацией уполномоченный (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность эксперта или наименование экспертной  
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного в соответствии)

При проведении проверки присутствовали: Вегера Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководящая, лицо должностного лица (должностное лицо) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя самозанятой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавшие при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнены пункты 1,2,3,4,5 предписания 136/11 от 26.10.2017 г.

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

нарушений не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных  
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений  
(нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием  
реквизитов выданных предписаний);

нарушений не выявлено




Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: *Распоряжение* 2.10.2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку:




*Петренко Р.И.*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Врио заведующего ФГБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №188» Велера Татьяна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководитель иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» октября 2018 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)